



제12-0109호

안 전 인 증 서

(주)이우기기

경기 군포시 흥안대로15-31

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

_____ 품 목 _____

가스누설경보기탐지부

_____ 형식·모델 / 용량·등급 / 인증번호 _____

형식·모델	용량·등급	인증번호
EWEXIIB100	DC24V 12V Ex d IIB T6	12-GA2BO-0109

_____ 인 증 기 준 _____

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

_____ 인 증 조 건 _____

1. Tamb = -20℃ ~ +40℃

2012년 03월 08일

한국가스안전공사 사장

