

설계단계검사 합격증명서

제 20-39-0040 호

상 호 : (주)이우기기

소 재 지 : 경기 군포시 흥안대로 15-31

대 표 자 : 조홍준

품 명 : 가스누출자동차단장치(3회로, 핸들작동식)

모 델 명 : 제어부:EW32653, 차단부:EWS050A

사 용 가 스 : 해당없음

유효기간 : 2020. 09. 15 ~ 2025. 09. 14

검 사 성 적 : 별첨참조

검 사 원 : 이진규 (서명) 기술책임자 : 양남식 (서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 21조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2020. 09. 15

한국가스안전공사



한국가스안전공사

검 사 성 적

제 20-39-0040 호

검사방법	: KGS AA632 2020
품명	: 가스누출자동차단장치(3회로, 핸들작동식)
모델명	: 제어부:EW32653, 차단부:EWS050A
구분	: 가스누출경보차단장치
차단방식	: 핸들작동식
사용압력	: 해당없음
재료-케이스	: STS304
재료-기어	: S45C
재료-전자밸브 BODY	: 해당없음
경보기개수	: 3회로
차단부규격	: 50A
입구규격	: 해당없음
출구규격	: 해당없음
차단부모터	: WA38-090-MA37
사용전압	: 220 V
표시유량	: 해당없음
기타	: 해당없음
통신TYPE	: 해당없음
차단부 개수	: 1개
제어부 및 차단부 용도	: 제어부(옥내용), 차단부(옥외용)

이 하 여 백