

설계단계검사 합격증명서

제 21-39-0003 호

상 호 : (주)이우기기

소 재 지 : 경기 군포시 흥안대로 15-31

대 표 자 : 조홍준

품 명 : 가스누출자동차단장치(3회로, 핸들작동식)

모 델 명 : 제어부:EW80103, 차단부:EWS100A

사 용 가 스 : 해당없음

유효기간 : 2021. 01. 27 ~ 2026. 01. 26

검 사 성 적 : 별첨참조

검 사 원 : 이진규 (서명) 기술책임자 : 양남식 (서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 21조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2021. 01. 27

한국가스안전공사



한국가스안전공사

검 사 성 적

제 21-39-0003 호

검사방법 : KGS AA632 2020
품명 : 가스누출자동차단장치(3회로, 핸들작동식)
모델명 : 제어부:EW80103, 차단부:EWS100A
구분 : 가스누출경보차단장치
차단방식 : 핸들작동식
사용압력 : 해당없음
재료-케이스 : STS304
재료-기어 : S45C
재료-전자밸브 BODY : 해당없음
경보기개수 : 3회로
차단부규격 : 100A
입구규격 : 해당없음
출구규격 : 해당없음
차단부모터 : S60B36G96-X34
사용전압 : 220 V
표시유량 : 해당없음
기타 : 해당없음
통신TYPE : 해당없음
차단부 개수 : 1개
제어부 및 차단부 용도 : 제어부(옥내용), 차단부(옥내용)

이 하 여 백